



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ АЦСМ-49-01609

об аттестации сварочных материалов  
в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил  
в области промышленной безопасности «Требования к производству  
сварочных работ на опасных производственных объектах»  
(утверждены приказом Ростехнадзора 11.12.2020 г. № 519)

Организация: **Закрытое акционерное общество  
«Производственная компания «Химсервис» имени А.А.  
Зорина»**

ИНН: 7116001422

(301651, Российская Федерация, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9)

(производитель СМ)

Вид аттестации: Периодическая

Вид СМ: Пр

Марка СМ: "Менделеев"-ЭВП

Классификация (тип): ЭВП-М8

Диаметр, мм: 8,0

Технические требования к СМ: ТУ 3449-034-24707490-2013

СМ соответствует технологиям сварки:

- способы сварки (наплавки): ПАК

- группы основных материалов: 1+13(М31), 2+13(М31), 3+13(М31)

- группы технических устройств: НГДО

### Примечания:

1. ЭВП-М8 -электроды с конструктивным исполнением для резьбового подключения медных (по ГОСТ 7386) и медно-алюминиевых (по ГОСТ 9581) кабельных наконечников под контактный стержень диаметром 8 мм;
2. Электрод ЭВП-М8 состоит из следующих частей: стержень электрода, припой, колпачок с флюсом;
3. Условия применения СМ определяются требованиями ПТД и результатами проверки готовности к применению аттестованной технологии сварки (наплавки)

Основание: Протокол аттестационных испытаний № АЦСМ-49-01683 от 18.11.2024 г.

Наименование и юридический адрес АЦСМ-49: ООО "ГАЦ МР НАКС", 105005, город Москва, улица 2-я Бауманская, дом 5, строение 14.

Дата выдачи 22.11.2024 г.

Свидетельство действительно до 22.11.2027 г.

Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцкий А.И.

Выдал



Малолетков А.В.

Свидетельство размещено на сайте <http://naks.ru>, подписано усиленной квалифицированной ЭЦП (Сертификат: 01F40A9D00EFAFFDA641E98D6053E02933). Владелец сертификата: СРО АССОЦИАЦИЯ "НАКС". Проверить подлинность (подробнее <http://naks.ru/check/>)

