

Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина»

Утвержден ХИМС.01.080.01 ПС-ЛУ от 25.03.2025

27.12.31.000



# ЗАЗЕМЛИТЕЛИ АНОДНЫЕ ФЕРРОСИЛИДОВЫЕ

# «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»

ХИМС.01.080.01 ПС

ПАСПОРТ

Настоящий паспорт распространяется на заземлители анодные ферросилидовые «Менделеевец» ТУ 3435-040-24707490-2016 (взамен ТУ 3435-001-24707490-99, ТУ 3435-004-24707490-2002, ТУ 3435-005-24707490-2003, ТУ 3435-029-24707490-2011).

Заземлители изготавливаются в различных конструктивных исполнениях:

ММ - заземлитель анодный ферросилидовый подповерхностный;

МК - заземлитель анодный ферросилидовый комплектный подповерхностный;

МГБ - заземлитель анодный ферросилидовый глубинный блочный;

МКГ - заземлитель анодный ферросилидовый комплектный глубинный.

Паспорт представляет собой документ, содержащий основные технические сведения об изделиях, необходимые при проектировании систем электрохимической защиты от коорозии наружных поверхностей подземных стальных сооружений.

Паспорт содержит основные требования и рекомендации, необходимые при производстве монтажных работ по установке заземлителей и дальнейшей их эксплуатации.

Настоящий паспорт распространяется на комплект, состоящий из заземлителей анодных ферросилидовых «Менделеевец», предназначенный для сооружения поля анодного заземления системы электрохимической защиты. Комплект поставки заземлителей определяется требованиями заказчика.

В связи с постоянным совершенствованием изделий в конструкцию могут быть внесены изменения не ухудшающие характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

# Содержание

1 Общие указания	4
2 Требования безопасности	
3 Основные сведения об изделии	5
4 Основные технические данные	8
5 Комплект поставки	10
5.1 Общие положения	10
5.2 Комплект поставки	10
5.3 Упаковка	
6 Хранение и транспортировка	
7 Сведения об утилизации	12
8 Свидетельство об упаковывании и приемке	
9 Гарантийные обязательства	
Припожение А (справочное) Эксппуатационные характеристики кабелей	15

## 1 Общие указания

- 1.1 Заземлители предназначены для использования в качестве малорастворимых элементов анодного заземления системы катодной защиты наружных поверхностей подземных стальных сооружений.
- 1.2 Изделия предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом. Вид климатического исполнения О категория 5 по ГОСТ 15150.
- 1.2.1 Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации заземлителей:
  - нижнее (рабочее) значение температуры грунта минус 20 °C;
  - верхнее (рабочее) значение температуры грунта плюс 60 °C.
- 1.2.2 Конструктивные исполнения заземлителей предусматривают возможность использования кабелей марок: ПКЗ-ПвП, ПКЗ-ПвПп, ПКЗ-ФФ-нг(A) или ВВГнг. Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации кабеля в грунте и на воздухе представлены в приложении А настоящего паспорта.
- 1.3 Заземлители предназначены для подключения к станции катодной защиты или другому источнику постоянного тока с номинальным выходным напряжением до 96 В.
- 1.4 Монтаж и эксплуатация заземлителей производятся в строгом соответствии с проектной документацией, настоящим паспортом и инструкцией по монтажу XИМС.01.080.01 ИМ.
- 1.5 При монтаже и эксплуатации заземлителей следует соблюдать требования ГОСТ Р 51164, ВСН 009, ВСН 012, ПУЭ, ПТЭЭП и других аналогичных нормативных документов, а также требования безопасности, изложенные в разделе 2 настоящего паспорта.

### 2 Требования безопасности

- 2.1 Конструкция заземлителей соответствует общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.
- 2.1.1 Технологическое проектирование системы электрохимической защиты следует выполнять с учетом опасных производственных факторов, установленных ГОСТ 12.0.003.
- 2.2 Конструктивное исполнение заземлителей отвечает общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004:
  - в условиях прокладки кабелей заземлителей в грунте при использовании кабелей марки ПКЗ-ПвП, ПКЗ-ПвПп, ПКЗ-ФФ-нг(А) или ВВГнг;
  - в условиях открытого способа прокладки кабелей заземлителей при использовании кабеля марки ПКЗ-ФФ-нг(A) или ВВГнг.
- 2.2.1 Для обеспечения пожарной безопасности кабелей марок ПКЗ-ПвП и ПКЗ-ПвПп, в местах открытого способа прокладки, рекомендуется использовать гофрированную трубу из поливинилхлорида (ПВХ), или другие технические решения в соответствии с проектом.
- 2.3 При монтаже и эксплуатации заземлителей на объектах следует соблюдать требования:
  - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;
  - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- ΓΟCT P 12.3.048;
- CHuП 12-03;
- BCH 604-III;
- действующих ведомственных требований.
- 2.4 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.
- 2.5 Заземлители при работе не создают шума, вибрации и не загрязняют окружающую среду.

# 3 Основные сведения об изделии

- 3.1 Заземлители изделия невосстанавливаемые.
- 3.2 Заземлители изготавливаются в конструктивных исполнениях: ММ, МГБ, МК и МКГ.
- 3.2.1 Заземлитель конструктивного исполнения **ММ** представляет собой рабочий элемент электрод, с кабелем для токоподвода (рисунок 1).




1 - рабочий элемент (электрод);

- 2 кабель заземлителя;
- 3 муфта изоляционная.

Рисунок 1 – Заземлитель ММ

3.2.2 Заземлитель конструктивного исполнения **МГБ** представляет собой несущую металлическую конструкцию, в которой размещен рабочий элемент - электрод, с кабелем для токоподвода (рисунок 2).




- 1 рабочий элемент (электрод);
- 4 несущая металлическая конструкция;
- 2 кабель заземлителя;
- 5 газоотводная трубка;
- 3 муфта изоляционная;
- 6 фиксатор.

«А» - первый блок; «Б» - последующие блоки

Рисунок 2 – Заземлитель МГБ

3.2.3 Заземлитель конструктивного исполнения **МК** представляет собой металлический контейнер, в котором размещен рабочий элемент - электрод, с кабелем для токоповода, а свободное пространство заполнено электропроводящей засыпкой (рисунок 3).




- 1 рабочий элемент (электрод);
- 2 кабель заземлителя;
- 3 муфта изоляционная;

- 4 электропроводящая засыпка;
- 5 металлический контейнер;
- 6 монтажная скоба.

Рисунок 3 – Заземлитель МК

3.2.4 Заземлитель конструктивного исполнения **МКГ** представляет собой металлический контейнер, в котором размещен рабочий элемент - электрод, снабженный кабелем для токоподвода, а свободное пространство заполнено электропроводящей засыпкой. Контейнер помещен в несущую металлическую конструкцию (рисунок 4).



- 1 рабочий элемент (электрод);
- 2 кабель заземлителя;
- 3 муфта изоляционная;
- 4 электропроводящая засыпка;
- 5 несущая металлическая конструкция
- 6 металлический контейнер;
- 7 газоотводная трубка;
- 8 фиксатор.

Рисунок 4 – Заземлитель МКГ

- 3.3 Токоподвод к рабочему элементу (электроду) каждого заземлителя осуществляется с помощью кабеля.
  - 3.3.1 Токоподводящий кабель заземлителя монтируется в заводских условиях.
- 3.3.2 Длина токоподводящего кабеля определяется проектной глубиной установки заземлителя и требованиями заказчика.
- 3.3.3 Токоподводящий кабель заземлителя не имеет разрывов по длине и предназначен для подключения к соединительному (магистральному) кабелю анодной линии системы катодной защиты сооружения.
- 3.4 Металлические контейнеры заземлителей конструктивного исполнения МК и МКГ изготовлены из оцинкованной стали и предназначены для удобства транспортировки и выполнения монтажных работ. При эксплуатации заземлителей конструктивного исполнения МК и МКГ металлические контейнеры растворяются.
- 3.5 Сооружение поля анодного заземления на базе заземлителей предполагает размещение изделий в скважинах или траншеях ниже глубины промерзания грунта.
- 3.6 Заземлители с конструктивным исполнением ММ и МК предназначены для сооружения полей анодного заземления подповерхностного типа.
- 3.6.1 Геометрические параметры скважин и траншей, необходимые для установки заземлителей на проектную глубину, определяются габаритными размерами изделий, указанными в таблице 2 настоящего паспорта.
- 3.7 Заземлители с конструктивным исполнением МГБ и МКГ предназначены для сооружения полей анодного заземления глубинного типа.

3.7.1 Установка изделий производится в скважины глубиной не более 200 м и диаметром не менее:

0,25 м - для МКГ;

0,15 м - для МГБ.

- 3.7.2 Конструкцией изделий предусмотрено соединение заземлителей в гирлянду. Соединение производится при установке заземлителей в скважину и заключается в стыковке между собой несущих металлических конструкций с помощью фиксатора. Допустимое количество заземлителей в одной скважине указано в таблице 2 настоящего паспорта.
- 3.7.3 Поставка изделий предусматривает запас токоподводящего кабеля по длине, с целью обеспечения возможности подключения заземлителей к анодной линии на панели контрольно-измерительной колонки, установленной в непосредственной близости от устья скважины анодного заземления. Запас обеспечивает дополнительную длину кабеля, около 2,5 метров, на дневной поверхности, при условии размещения заземлителя в скважине анодного заземления на проектной глубине.
- 3.7.3.1 Заземлители пронумерованы и имеют различную длину токоподводящих кабелей.
- 3.7.3.2 Спуск заземлителей в скважину производится в соответствии с очередностью установки.
- 3.7.3.3 Заземлитель с порядковым номером установки «1», имеет наибольшую длину токоподводящего кабеля и устанавливается в скважину первым.
- 3.7.3.4 Длина токоподводящего кабеля  $L_{1N}$ , м, для заземлителей с порядковым номером установки «1», конструктивного исполнения МГБ и МКГ, определяется по формуле (1).

$$L_{1N} = H + 1,0$$
 (1)


Длина кабеля  $L_N$ , м, для последующих заземлителей с конструктивным исполнением МГБ и МКГ, определяется по формуле (2).

$$L_{N} = L_{N-1} - 1,6 \tag{2}$$

где:

- Н глубина скважины анодного заземления глубинного типа, м;
- L<sub>1N</sub> длина токоподводящего кабеля от заземлителя конструктивного исполнения МГБ или МКГ с порядковым номером установки «1», м;
- L<sub>N-1</sub> длина токоподводящего кабеля от предыдущего заземлителя конструктивного исполнения МГБ или МКГ, м.
- 3.7.4 Для отвода газов из зоны прианодного пространства, образующихся при работе заземлителей глубинного типа, рекомендуется применять газоотводную трубку.
- 3.7.4.1 Газоотводная трубка поставляется в соответствии с заказом, из расчета одна трубка на одну гирлянду заземлителей, устанавливаемых в одной скважине анодного заземления.
- 3.7.4.2 Длина трубки соответствует глубине скважины анодного заземления и имеет перфорацию по длине.
- 3.7.4.3 Газоотводная трубка крепится к кронштейнам заземлителя по всей длине гирлянды и вместе с кабелями выходит на дневную поверхность.
- 3.8 При сооружении полей анодного заземления на базе заземлителей с конструктивным исполнением ММ и МГБ, прианодное пространство рекомендуется заполнять коксо-минеральным активатором (далее КМА).
- 3.8.1 КМА не входит в комплект поставки заземлителей с конструктивным исполнением ММ и МГБ и поставляется по отдельному заказу.

- $3.8.2~{\rm При}$  расчете количества КМА необходимо учитывать диаметр скважин анодного заземления (при вертикальной установке заземлителя) или ширину траншеи (при горизонтальной укладке заземлителя). Насыпная плотность КМА  $800~{\rm kr/m}^3$ .
- 3.9 Настоящий паспорт соответствует комплекту поставки заземлителей, состоящему из заземлителей анодных ферросилидовых «Менделеевец», предназначенному для сооружения поля анодного заземления системы катодной защиты от коррозии объекта.
  - 3.9.1 Комплект поставки заземлителей определяется требованием заказчика.
- 3.9.2 Поставка комплекта заземлителей производится в соответствии с примерами условного обозначения:



- 1 Количество заземлителей в комплекте, шт.
  - MM, MK  $\rightarrow$  не ограничено;
  - МКГ, МГБ  $\rightarrow$  не более 20.
- 2 Конструктивное исполнение заземлителя → ММ, МК, МГБ, МКГ.
- 3 Параметр определяющий длину кабеля заземлителя:
  - MM, MK → Длина кабеля заземлителя, м;
  - МКГ, МГБ → Глубина скважины анодного заземления, м.
- 4 Сечение токопроводящей жилы кабеля заземлителя,  $\text{мм}^2 \to 10$ , 16.
- 5 Марка кабеля заземлителя:
  - MM, MK  $\to$  ПКЗ-ПвП, по согласованию: ПКЗ-ПвПп, ПКЗ-ФФ-нг(A) или другой.
  - МКГ, МГБ  $\to$  ПКЗ-ПвПп, по согласованию: ПКЗ-ПвП, ПКЗ-ФФ-нг(A) или другой.
- 6<sup>1</sup> Длина соединительного (магистрального) кабеля, м.
- $7^{1}$  Сечение токопроводящей жилы соединительного (магистрального) кабеля, мм<sup>2</sup>  $\rightarrow$  10, 16, 25.
- 8¹ Марка соединительного (магистрального) кабеля → ВВГнг, по согласованию: ПКЗ-ПвП, ПКЗ-ПвПп, ПКЗ-ФФ-нг(А) или другой.
- 9<sup>1</sup> Комплектация материалами для изготовления соединений с помощью кабельных зажимов (КЗ), термитной сварки (ТС), кабельных наконечников (ТМ) или их комбинации (КЗ+ТМ, ТС+ТМ).
- $10^{2}$  Комплектация газоотводной трубкой  $\to \Gamma$ .

3.10 Заземлители изготавливаются ЗАО «Химсервис». Адрес производства: 301651, РФ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9.

#### 4 Основные технические данные

- 4.1 Заземлители изготовлены на базе рабочего элемента, выполненного из сплава на основе ферросилида, марки ЧС 15 по ГОСТ 7769.
- 4.1.1 Скорость анодного растворения сплава рабочего элемента (электрода) заземлителя, в нейтральной среде, при максимальной токовой нагрузке, не превышает 0,25 кг/(А·год).
- 4.1.2 Габаритные размеры и масса электродов заземлителей представлены в таблице 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Параметры 6 ÷ 8 указываются группой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Параметр допускается не указывать.

Табпина 1 – Масса-габа	ритные характеристики	электродов заземлителя
i aosirida i macca i aca	prinible Adparteprientini	OTICKI PODOD GGGGWITH ITTICTIVI

Наименование параметра	Значение параметра
Диаметр, мм, не более	85
Длина, мм, не более	1385
Масса, кг, не менее	43

- 4.2 Конструктивное исполнение заземлителя предусматривает возможность использования токоподводящих кабелей с медной жилой сечением 10 или 16 мм<sup>2</sup>.
- 4.2.1 Марка и длина токоподводящего кабеля заземлителя определяются требованиями заказчика.
- 4.2.2 Эксплуатационные характеристики кабелей представлены в приложении А настоящего паспорта.
- 4.3 Кабель имеет электрический контакт с электродом заземлителя. Место контакта контактный узел, изолировано с помощью полимерного компаунда и термоусаживаемой муфты переходного диаметра.
- 4.4 Переходное электрическое сопротивление контакта кабеля с электродом не более 0,01 Ом.
- 4.5 Изоляция контактного узла и кабеля имеет сопротивление не менее 100 МОм и выдерживает испытание на пробой напряжением не менее 5 кВ на 1 мм толщины изоляции.
- 4.6 Допускаемая механическая нагрузка на разрыв соединения кабеля заземлителя с электродом не более 500 H.
- 4.7 Технические характеристики заземлителей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики заземлителей

Наименование параметра	Значение параметра			
	MM	MK	МГБ	МКГ
Количество электродов в заземлителе, шт.	1	1	1	1
Диагональ или диаметр, мм, не более	90	235	130	210
Длина в рабочем положении, мм, не более	1500	1700	1750	1780
Масса (без учета длины кабеля), кг, не более	46	90	55	75
Активная площадь поверхности электрода, м², не менее	0,31	0,31	0,31	0,31
Активная площадь поверхности заземлителя, м², не менее	0,31	0,95	0,31	0,75
Номинальная снимаемая токовая нагрузка, А	6,0	6,0	6,0	6,0
Максимальная снимаемая токовая нагрузка, А	8,0	8,0	8,0	8,0
Максимальное количество заземлителей в комплекте, шт.	не огра	аничено	2	20

4.8 Срок службы заземлителей (включая кабель и контактные узлы) при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации не менее 20 лет.

#### 5 Комплект поставки

#### 5.1 Общие положения

- 5.1.1 Изделия поставляются в комплекте с комплектующими материалами и приспособлениями, необходимыми для установки в скважину или траншею и подключения токоподводящего кабеля заземлителя к соединительному или магистральному кабелю анодной линии системы катодной защиты сооружения.
- 5.1.1.1 Подключение токоподводящих кабелей заземлителей к соединительному или магистральному кабелю анодной линии, при подземной прокладке, производится с использованием кабельных зажимов (K3) или термитной сварки (TC). Для изоляции кабельных соединений используются термоусаживаемые материалы.
- 5.1.1.2 Подключение токоподводящих кабелей заземлителей к соединительному или магистральному кабелю анодной линии с помощью клемм контрольно-измерительной колонки производится с использованием кабельных наконечников (ТМ). Для изоляции мест опрессовки медных жил кабеля и кабельных наконечников используются термоусаживаемые материалы.
- 5.1.2 Конфигурация поставляемого комплекта указана в условном обозначении в разделе 8 «Свидетельство об упаковывании и приемке».

#### 5.2 Комплект поставки

- 5.2.1 Состав комплекта поставки заземлителей представлен в таблице 3.
- 5.2.2 Комплект заземлителей (отмеченные позиции в таблице 3) соответствует заказу на основании условного обозначения комплекта поставки.

Таблица 3 – Комплект поставки заземлителей

Nº	Наименование комплектующих изделий	Количество
1	Количество заземлителей анодных ферросилидовых «Менделеевец» в комплекте, шт.	
	Конструкционное исполнение:	
	□ - ММ □ - МКГ	
2	Соединительный (магистральный) кабель, м	
3	Фиксатор для стыковки металлических конструкций заземлителя, шт. (для заземлителей конструктивного исполнения МГБ, МКГ)	
4	Шплинт фиксатора, шт. (для заземлителей конструктивного исполнения МГБ)	
5	Газоотводная трубка, м (для заземлителей конструктивного исполнения МГБ, МКГ)	
6	Комплект материалов и приспособлений для монтажа заземлителей, компл.	1
7	Эксплуатационная документация (паспорт, инструкция по монтажу), компл.	1
8	Заверенная ЗАО «Химсервис» копия протокола приёмо-сдаточных испытаний, экз.	1
9	Заверенные ЗАО «Химсервис» копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на заземлители и кабельную продукцию, компл.	1

#### 5.3 Упаковка

- 5.3.1 Упаковка комплекта заземлителей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.
- 5.3.2 Упаковка заземлителей производится в деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 10198, с прокладкой

перегородками, предотвращающими свободное перемещение и повреждение изделий во время транспортировки.

- 5.3.3 Комплект материалов и приспособлений для монтажа заземлителей поставляется в гофрокоробе или другой упаковке, предотвращающей их свободное перемещение и повреждение во время транспортировки.
- 5.3.4 Соединительный (магистральный) кабель, упакованный в гофрокороб комплект материалов и приспособлений, а также эксплуатационная документация, поставляются в ящике с заземлителями, либо в отдельных ящиках.
- 5.3.5 Эксплуатационная документация (паспорт и инструкция по монтажу), а также заверенные копии протокола приемо-сдаточных испытаний и сертификатов соответствия поставляются в пакете из полиэтиленовой пленки, закрепленном снаружи на упаковке с комплектом материалов и приспособлений, предназначенном для монтажа заземлителей.

### 6 Хранение и транспортировка

- 6.1 Условия хранения и транспортирования заземлителей в части воздействия климатических факторов внешней среды 8 по ГОСТ 15150.
  - 6.1.1 Номинальные значения климатических факторов:
    - нижнее значение температуры воздуха минус 50 °C;
    - верхнее значение температуры воздуха плюс 60 °C.
- 6.2 Условия транспортирования заземлителей в части воздействий механических факторов Ж по ГОСТ 23216.
- 6.3 Заземлители конструктивного исполнения ММ и МГБ хранят в упаковочной таре на открытых площадках и в помещениях. Длительное хранение заземлителей на открытых площадках производится под навесом.
- 6.4 Заземлители конструктивного исполнения МК и МКГ хранят в упаковочной таре в закрытых сухих помещениях. Допускается хранение заземлителей на открытых площадках под навесом.
- 6.5 При хранении обеспечивают условия, предотвращающие загрязнение поверхности заземлителей маслами, красками и другими неэлектропроводными материалами. Не допускается воздействие солнечной радиации на оболочки кабелей заземлителей.
- 6.6 Срок хранения заземлителей конструктивного исполнения ММ и МГБ, с даты изготовления не ограничен.
- 6.7 Срок хранения заземлителей конструктивного исполнения МК и МКГ, с даты изготовления:
  - 24 месяца при хранении в закрытых сухих помещениях;
  - 12 месяцев при хранении на открытых площадках под навесом.
- 6.7.1 При поставке заземлителей допускается наличие незначительных коррозионных повреждений металлического контейнера.
- 6.7.2 При хранении заземлителя происходит естественный процесс коррозии металлического контейнера, который значительно ускоряется при наличии влаги.
- 6.7.3 Коррозионные повреждения металлического контейнера не влияют на эксплуатационные свойства заземлителя, так как при эксплуатации заземлителя он полностью растворяется. Металлический контейнер заземлителя предназначен для удобства транспортировки и проведения монтажа изделия.
- 6.7.4 Решение о возможности использования изделия по назначению после окончания срока хранения принимает потребитель, исходя из возможности безопасного проведения монтажа.

- 6.8 Заземлители транспортируют в транспортной таре железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом в соответствии с правилами, применяемыми на данном виде транспорта.
- 6.9 При всех операциях транспортировки, разгрузки и складирования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - изгибать кабели заземлителей в месте их выхода из головной части электродов;
  - бросать ящики с заземлителями и заземлители;
  - выполнять такелаж заземлителей за кабели.

## 7 Сведения об утилизации

- 7.1 После окончания эксплуатации заземлители не требуют утилизации.
- 7.2 Допускается проводить утилизацию заземлителей по методикам и технологиям, принятым на предприятии-потребителе.

# 8 Свидетельство об упаковывании и приемке

Комплект заземлителей анодных ферросилидовых «Менделеевец»:	

условное обозначение		······································
заводской номер		·
изготовлен, упакован и п ТУ 3435-040-24707490-2016	•	•
Упаковщик:		
	личная подпись	расшифровка подписи
	дата	
Технический контроль:		
М.П.	личная подпись	расшифровка подписи
-	дата	

<sup>\*</sup> Взамен ТУ 3435-001-24707490-99,, ТУ 3435-004-24707490-2002, ТУ 3435-005-24707490-2003, ТУ 3435-029-24707490-2011.

## 9 Гарантийные обязательства

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 9.2 Гарантийный срок хранения заземлителей конструктивного исполнения ММ и МГБ, в заводской упаковке, составляет 24 месяца с даты изготовления.
- 9.3 Гарантийный срок хранения заземлителей конструктивного исполнения МК и МКГ, в заводской упаковке, составляет:
  - 24 месяца с даты изготовления при хранении в закрытых сухих помещениях;
  - 12 месяцев с даты изготовления при хранении на открытых площадках под навесом.
- 9.4 Гарантийный срок эксплуатации заземлителей конструктивного исполнения ММ и МГБ составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты изготовления.
- 9.5 Гарантийный срок эксплуатации заземлителей конструктивного исполнения МК и МКГ составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты изготовления, при условии хранения изделий в сухих закрытых помещениях, и не более 66 месяцев с даты изготовления при условии хранения на открытых площадках под навесом.
- 9.6 Действие гарантийных обязательств на заземлители прекращается в случае отсутствия на концевой части кабеля изделия контрольных этикеток с указанием длины кабеля, серийного номера заземлителя или контрольной метки «гарантировано».

# Приложение А (справочное) Эксплуатационные характеристики кабелей

Технические	Марка кабеля			
характеристики	ВВГнг	ПКЗ-ПвП	ПКЗ-ПвПп	ПКЗ-ФФ-нг(А)
Область применения	магистральный кабель	кабель токоподвода анода или соединительный (магистральный) кабель		
Класс жилы по ГОСТ 22483	1	2	2	2
Наружный диаметр кабеля, мм, не более				
- с сечением жилы 10 мм <sup>2</sup>	_	9,1	9,1	7,2
- с сечением жилы 16 мм <sup>2</sup>	10,3	10,1	10,1	8,2
- с сечением жилы 25 мм <sup>2</sup>	_	11,3	11,3	9,3
Механическая прочность	низкая	средняя	выше среднего	высокая
Химическая стойкость оболочки и изоляции к воздействию:				
продуктов реакции анодного растворения, в том числе к соединениям хлора	низкая	выше среднего	выше среднего	высокая
артезианской, питьевой и грунтовой воды	низкая	выше среднего	выше среднего	высокая
- морской воды с содержанием солей не более 39 ‰	низкая	выше среднего	выше среднего	высокая
- разбавленных растворов кислот и щелочей	низкая	выше среднего	выше среднего	высокая
промышленных растворов нефти и нефтепродуктов	низкая	выше среднего	выше среднего	высокая
Не распространяют горение при групповой прокладке	+	-	_	+
Гемпература эксплуатации, <sup>о</sup> С				
нижнее значение	минус 50	минус 60	минус 55	минус 70
верхнее значение	плюс 50	плюс 80	плюс 100	плюс 155
Гемпература монтажа, <sup>0</sup> С, не менее	минус 15	минус 40	минус 35	минус 70
Радиус изгиба при монтаже, не менее	10,0 диаметров	7,5 диаметров	10,0 диаметров	6,0 диаметров



«Производственная компания «Химсервис» имени А.А. Зорина»

Отдел продаж: Тел.: 8 (800) 201-44-77, +7 (48762) 7-97-75, e-mail: <u>op@ch-s.ru</u>

www.химсервис.com

301651, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9

Закрытое акционерное общество

**ХИМСЕРВИС** 

Тел.: +7 (48762) 7-97-74, e-mail: adm@ch-s.ru